

	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCl	COT	Polveri	NH <sub>3</sub>	Linea 1	Linea 2
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Linea in funzione Linea ferma	● ●
01/04/21	0,3	53,9	5,4	1,4	0,0	0,0	0,4	●	●
02/04/21	0,5	56,5	5,0	2,1	0,0	0,0	0,3	●	●
03/04/21	0,8	57,1	4,7	2,6	0,0	0,0	0,1	●	●
04/04/21	0,9	59,9	4,0	2,5	0,0	0,0	0,1	●	●
05/04/21	1,0	58,9	5,0	2,7	0,0	0,0	0,2	●	●
06/04/21	1,2	59,9	5,7	2,4	0,0	0,1	0,3	●	●
07/04/21	1,3	61,6	6,2	2,7	0,1	0,0	0,2	●	●
08/04/21	1,6	60,3	5,0	2,9	0,0	0,0	0,1	●	●
09/04/21	0,3	60,3	5,2	2,5	0,0	0,0	0,3	●	●
10/04/21	0,3	61,1	5,0	2,2	0,0	0,0	0,3	●	●
11/04/21	0,2	61,3	4,9	2,1	0,0	0,0	0,4	●	●
12/04/21	0,3	60,2	5,0	2,7	0,0	0,0	0,2	●	●
13/04/21	0,1	66,2	4,0	1,3	0,0	0,1	0,2	●	●
14/04/21	0,3	67,5	6,0	3,1	0,0	0,1	0,2	●	●
15/04/21	0,6	65,1	5,8	2,6	0,0	0,1	0,2	●	●
16/04/21	0,3	62,3	5,8	1,8	0,0	0,1	0,1	●	●
17/04/21	0,2	61,4	5,2	1,8	0,0	0,0	0,3	●	●
18/04/21	0,4	64,3	5,5	1,9	0,0	0,0	0,1	●	●
19/04/21	0,4	61,5	4,6	1,8	0,0	0,1	0,3	●	●
20/04/21	0,7	65,7	4,6	1,9	0,0	0,1	0,2	●	●
21/04/21	0,9	62,9	4,8	1,6	0,0	0,0	0,2	●	●
22/04/21	0,4	59,5	5,5	2,3	0,0	0,1	0,2	●	●
23/04/21	0,3	59,7	4,3	2,0	0,0	0,1	0,1	●	●
24/04/21	0,5	59,2	4,6	2,0	0,0	0,0	0,4	●	●
25/04/21	0,7	58,5	5,7	1,9	0,0	0,0	0,2	●	●
26/04/21	1,0	59,7	7,5	2,0	0,2	0,1	0,2	●	●
27/04/21	0,5	60,2	5,6	2,4	0,0	0,0	0,2	●	●
28/04/21	0,2	59,5	15,2	2,5	0,2	0,1	0,3	●	●
29/04/21	0,8	59,2	5,5	2,1	0,0	0,1	0,3	●	●
30/04/21	0,5	57,1	5,8	2,0	0,0	0,0	0,2	●	●
<b>media</b>	<b>0,6</b>	<b>60,7</b>	<b>5,6</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>		
limite	50	120	50	10	10	10	10		