

	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HCl	COT	Polveri	NH <sub>3</sub>	Linea 1	Linea 2
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	Linea in funzione	●
								Linea ferma	●
01/07/21	0,0	63,9	6,2	1,1	0,1	0,0	0,2	●	●
02/07/21	0,0	63,9	5,3	1,3	0,1	0,0	0,1	●	●
03/07/21	0,0	57,9	4,6	1,3	0,1	0,0	0,3	●	●
04/07/21	0,1	61,0	4,5	1,5	0,1	0,1	0,2	●	●
05/07/21	0,0	59,3	4,9	1,0	0,1	0,1	0,2	●	●
06/07/21	0,0	59,9	4,4	1,6	0,1	0,0	0,2	●	●
07/07/21	0,0	62,5	3,7	2,0	0,0	0,0	0,3	●	●
08/07/21	0,0	64,9	4,6	1,4	0,0	0,1	0,2	●	●
09/07/21	0,0	65,0	4,8	1,2	0,0	0,1	0,2	●	●
10/07/21	1,0	65,6	13,7	1,2	0,6	0,1	0,2	●	●
11/07/21	0,0	56,6	3,7	1,0	0,1	0,1	0,5	●	●
12/07/21	0,2	60,7	7,5	0,9	0,3	0,1	0,1	●	●
13/07/21	0,0	68,3	1,8	1,5	0,1	0,0	0,0	●	●
14/07/21	0,0	81,2	4,3	0,2	0,0	0,1	0,0	●	●
15/07/21	0,0	74,0	4,6	0,7	0,1	0,1	0,1	●	●
16/07/21	0,0	74,9	3,8	1,0	0,2	0,1	0,3	●	●
17/07/21	0,0	70,6	5,3	1,1	0,2	0,1	0,1	●	●
18/07/21	0,0	68,8	4,6	0,4	0,3	0,1	0,3	●	●
19/07/21	0,0	65,6	4,3	0,8	0,1	0,1	0,2	●	●
20/07/21	0,0	64,3	4,1	0,7	0,3	0,1	0,1	●	●
21/07/21	0,0	60,3	4,5	0,4	0,2	0,1	0,2	●	●
22/07/21	0,0	60,9	4,9	0,7	0,1	0,2	0,2	●	●
23/07/21	0,0	62,6	4,8	0,7	0,2	0,2	0,2	●	●
24/07/21	0,0	61,5	4,1	0,6	0,2	0,2	0,2	●	●
25/07/21	0,0	64,8	7,5	0,0	0,5	0,6	0,1	●	●
26/07/21	--	--	--	--	--	--	--	●	●
27/07/21	--	--	--	--	--	--	--	●	●
28/07/21	0,0	56,7	8,0	0,0	1,1	0,2	0,7	●	●
29/07/21	0,0	67,0	4,3	0,2	0,3	0,1	0,1	●	●
30/07/21	0,0	71,7	4,2	0,7	0,3	0,1	0,1	●	●
31/07/21	0,0	68,5	3,6	0,7	0,2	0,1	0,2	●	●
<b>media</b>	<b>0,0</b>	<b>64,9</b>	<b>5,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>		
limite	50	120	50	10	10	10	10		